

Sted og prosess Mowi ASA - Vest / Ferskvannsanlegg / Rovde
Sist godkjent dato 04.11.2019 (Geir Nystøyl)
Dato endret 01.11.2019 (Camilla Hide)
Gyldighetsområde Settefisk

Dokumentkategori Prosedyre
Siste revisjonsdato 04.01.2024
Neste revisjonsdato 10.01.2025
Dokumentansvarlig Geir Nystøyl

BEREDSKAPSPLAN ved havari eller fare for havari - Rovde

Omfang: Ved straumbrudd, ødeleggelse ved storm, issørpe, O2- svikt.

Den som først oppdager fare eller havari, skal igangsette tiltak

SPESIELLE TILTAK VED STOPP I O₂ ANLEGG

- Sjekke at aggregater fungerer som de skal.
- Ved lengre avbrudd ta kontakt med: Tussa Energi 70 04 62 00 eller Sindre Kvangarsnes for oversikt over situasjonen

Hvis aggregatet ikkje virker som de skal, ta kontakt med :

- Nordvest Elektro tlf 70 07 44 70
- Asgeir tlf 905 95 582 eller Trond tlf 454 29 075
- Driftsleder Geir Asle Nystøyl tlf 997 28 795

- Sjekk at alle pumper og elektriske innstallasjoner virker som dei skal, og at det er fullt med diesel på aggregatet.

- Når straumen kjem tilbake, sjekk at aggregatet stopper, og at UV-anlegget, CO₂-anlegget, alle pumper og andre elektriske innstallasjoner virker som dei skal.

SPESIELLE TILTAK VED ØDELEGGELSE VED STORM OG ISSØRPE

- Få oversikt over situasjonen. Stoppe føring.
- Hvis mulig sikre anlegg og utstyr mot skade. Hvis behov tilkall ekstra hjelp.
- Varsle alle ansatte om nødvendig hjelp.
- Ved Issørpe i inntaket, ringe Tussa vakt sentral, dei må redusere vannmengda inn på anlegget med en gang. Vaktentralen:
 - Mørenett Driftssentral:tlf 70 17 55 04 / 70 17 55 03
 - Viss problemer med å få kontakt, ring:
 - Tussa tlf 70 04 62 00/70 04 62 11
 - Sindre Kvangarsnes tlf 913 49 897
 - Svein Vassbotn tlf 916 96 095
- Få tak i meir folk, etter telefonliste.
- Ved dårleg vær og fare for issørpe, må vakta oppholde seg på anlegget eller i nærheten av anlegget.

SPESIELLE TILTAK VED STOPP I O₂ ANLEGG

- Få oversikt over situasjonen. Stoppe føring.
- Hvis mulig må feilen utbedres. Hvis behov tilkall ekstra hjelp.
- Varsle driftsleder Geir Asle Nystøyl tlf 997 28 795
- Ved feil på oksygentank/fordamper kontakt:
 - AGA 23 17 72 00 eller 91 83 10 00 / 70 04 55 92

Beredskapsplan ved havari eller fare for havari Rovde

Sted og prosess Mowi ASA - Vest / Ferskvannsanlegg / Rovde
Sist godkjent dato 04.11.2019 (Geir Nystøyl)
Dato endret 01.11.2019 (Camilla Hide)
Gyldighetsområde Settefisk

Dokumentkategori Prosedyre
Siste revisjonsdato 04.01.2024
Neste revisjonsdato 10.01.2025
Dokumentansvarlig Geir Nystøyl
